Declaración de Conformidad

(según Directiva Europea 94/9/CE (ATEX))

Conformity Declaration

(according to European Directive 94/9/EC (ATEX))

Fabricante: TECFLUID S.A.
Manufacturer: Narcís Monturiol, 33
E 08960 Sant Just Desvern

Tipo de Equipo: Detector de nivel
Type of Instrument: *Level detector*

Modelo:
Series: LS-20 APR

Normas armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:
Harmonized standards applied to designing and manufacture:

EN 50014:1999, EN 50020:2002

Normas no armonizadas aplicadas en el diseño y en la fabricación:
Not harmonized standards applied to designing and manufacture:

- - -.

Tipo de certificación:

Este equipo se considera Material Simple según la norma EN50020:2002, apartado 5.4, ya que no contiene una fuente de ignición propia capaz de provocar una explosión, por lo tanto, no requiere certificación de un organismo notificado y no necesita ser marcado en conformidad con la directiva ATEX.

Type of Certification:

This device is considered Simple apparatus according to EN50020:2002 standard, clause 5.4, since it does not have its own source of ignition, therefore it doesn't require certification by a notified body and it needs not be marked in conformity with the ATEX directive.

Características:

Temperatura ambiente máxima: 40 °C
Reeds:
- Potencia Máxima Conmutable: 60 W
- Tensión Máxima Conmutable: 220 V
- Intensidad Máxima Conmutable: 1 A
- Ci: 1pF

Characteristics:

Maximum ambient Temperature: 40 °C
Reeds:
- *Maximum Switched Power: 60 W*
- *Maximum Switched Voltage: 220 V*
- *Maximum Switched Current: 1 A*
- *Ci: 1pF*

En Sant Just Desvern
Place:

(firma) *(Signature)*

Fecha: 12 de Marzo de 2009
Date: March 12, 2009

Jordi Picazo Navalón
(Nombre) *(Full Name)*

Cargo: Gerente
Position: Managing director